

CRECHE

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020

CLIENTE: PAS – PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA.

OBRA: CRECHE.

LOCAL: CÓRREGO MOACIR, GOVERNADOR LINDENBERG/ES.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 05

INÍCIO: 19/04/2023 TÉRMINO: 20/04/2023 COTA: 28,00

DATUM: COORD. N: 7.872.205,00 m S E: 341.387,00 m E

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)			RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
					INI.	FIN.						
	1,00	3	5	6	8	11		01	0,90	ARGILA COM AREIA FINA A MÉDIA, AMARELA.		
	2,00	15	15	15	9	11		02		ARGILA COM AREIA FINA A MÉDIA, CINZA, MUITO MOLE A RIJA.		
	3,00	15	15	1	3	2		03				
	4,00	15	15	1	2	2		04				
	5,00	15	15	3	4	5		05				
	6,00	15	15	2	5	4		06				
	7,00	15	15	1	3	3		07				
	8,00	15	15	1	3	2		08	8,00			
	9,00	15	15	1	4	2		09		SILTE POUCO ARENOSO, VARIEGADO, FOFO A MEDIANAMENTE COMPACTO.		
	10,00	15	15	5	9	11		10	10,60			
	11,00	8	8	6	16	14		11		ARGILA POUCA ARENOSA, CINZA, RIJA.		
	12,00	15	15	19	30	35		12	11,90			
	13,00	15	15	3	3	5		13		SILTE POUCO ARENOSO, VARIEGADO, FOFO A COMPACTO.		
	14,00	15	15	4	5	7		14				
	15,00	15	15	3	7	8		15				
	16,00	15	15	7	12	15		16				
	17,00	15	15	4	8	9		17				
	18,00	15	15	2	4	3		18				
	19,00	15	15	7	12	15		19				
	20,00	15	15	3	7	8		20				
	21,00	15	15	4	7	8		21				
	22,00	15	15	10	18	18		22				
	23,00	15	15	10	20	18		23				
	24,00	15	15	20	33	39		24				
	25,00	15	15	10	21	23		25				
	26,00	15	15	10	19	25		26				
	27,00	15	15	10	18	21		27				
28,00	15	15	15					28,00				
29,00									IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM			
30,00									FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.5 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAÇÃO DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.			
31,00									ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 0,03 cm 2° 10 min = 0,02 cm 3° 10 min = 0,00 cm			
32,00												
33,00												
34,00												
35,00												
36,00												
37,00												
38,00												
39,00												
40,00												

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
 ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

CONSERGE
Consultoria e Projetos

OBS.: Não foi possível medir o NA, pois houve desmoronamento das paredes dos furos.

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
26/04/2023		01/01	LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA / CREA ES-036054/D.
		JHONATA PIRES DE SOUZA.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EXECUÇÃO DA SONDAGEM SPT	
CLIENTE:	PAS – PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA.
ENDEREÇO:	CÓRREGO MOACIR, GOVERNADOR LINDENBERG/ES.
OBRA:	CRECHE
FURO:	SPT 05



REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EXECUÇÃO DA SONDAGEM SPT	
CLIENTE:	PAS – PROJETO ACESSORIA E SISTEMA.
ENDEREÇO:	CÓRREGO MOACIR, GOVERNADOR LINDENBERG/ES.
OBRA:	CRECHE
FURO:	SPT 05

