



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG  
ESTADO DO Espírito Santo  
ANEXO - TERMO Nº 000014/2026 - SEQUÊNCIA Nº 000003251

Pregão Eletrônico Nº 000003/2026

Processo: 121266 / 2025

Termo Nº 000014/2026

Empresa: L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA

CNPJ: 54.043.075/0001-89

Endereço: Endereço AV PROFESSOR SEBASTIAO DE ALMEIDA MACHADO, 178 - VILA JOSE BONIFACIO - Araraquara - SP  
- CEP: 14802285

<b>Secretaria:</b>		00000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
<b>Local:</b>		00000047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
<b>Dotação:</b>		00016-150000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 00101.0412200012.001.44905200000.150000000000						
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
000005	00006	00043439	NOBREAK 700VA nobreak 700va - deverá possuir no mínimo: potência 700va; entrada bivolt automático 115v / 220v; saída 115v; mínimo de 6 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136); frequência de rede mínima de 50hz ou 60hz (+/-5%) com detecção automática; frequência de inversor mínima de +/-1%; 1 bateria interna de 12v 7ah; autonomia mínima de 30 minutos; tensão de operação da bateria mínima de 12v; fator de potência saída mínima de 0.65; tempo de transferência 1 ms; forma da onda no inversor: semi-senoidal (retangular pwm); circuito desmagnetizador, rendimento em rede (com meia carga): >96%; rendimento em inversor (com meia carga): >80%; faixa de entrada 110v/115v/127v: 99v-138v (ca); faixa de entrada 220v: 189v-264v (ca); tolerância para tensão de saída em inversor: tensão nominal de saída +/-6%; proteção contra sobrecarga, subtensão e sobretensão; proteção externa contra curto-circuito; comprimento mínimo do cabo de alimentação 1,25m; supressor de transientes para rede elétrica: 150vrms, 35j, 2500a (de acordo com a a ansi (c62.41 categoria a).	CR ENERGIA	UN	20,000	400,000	8.000,00
000008	00004	00043440	NOBREAK 1200VA nobreak 1200va - máxima: 1200; 6 tomadas padrão; fator de potência 0,5; frequência de inversor 60hz ± 1%; autonomia mínima de 30 minutos; proteção contra sobrecarga, subtensão e sobretensão; proteção externa contra curto-circuito; comprimento mínimo do cabo de alimentação 1,25m.	CR ENERGIA	UN	2,000	455,000	910,00
<b>Total do Local: 8.910,00</b>								
<b>Local:</b>		10000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>Dotação:</b>		00016-150000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 00101.0412200012.001.44905200000.150000000000						
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG**

**ESTADO DO Espírito Santo**

000006	00006	00043439	NOBREAK 700VA nobreak 700va - deverá possuir no mínimo: potência 700va; entrada bivolt automático 115v / 220v; saída 115v; mínimo de 6 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136); frequência de rede mínima de 50hz ou 60hz (+/-5%) com detecção automática; frequência de inversor mínima de +/-1%; 1 bateria interna de 12v 7ah; autonomia mínima de 30 minutos; tensão de operação da bateria mínima de 12v; fator de potência saída mínima de 0.65; tempo de transferência 1 ms; forma da onda no inversor: semi-senoidal (retangular pwm); circuito desmagnetizador, rendimento em rede (com meia carga): >96%; rendimento em inversor (com meia carga): >80%; faixa de entrada 110v/115v/127v: 99v-138v (ca); faixa de entrada 220v: 189v-264v (ca); tolerância para tensão de saída em inversor: tensão nominal de saída +/-6%; proteção contra sobrecarga, subtensão e sobretensão; proteção externa contra curto-circuito; comprimento mínimo do cabo de alimentação 1,25m; supressor de transientes para rede elétrica: 150vrms, 35j, 2500a (de acordo com a a ansi (c62.41 categoria a).	CR ENERGIA	UN	4,000	400,000	1.600,00
000009	00004	00043440	NOBREAK 1200VA nobreak 1200va - máxima: 1200; 6 tomadas padrão; fator de potência 0,5; frequência de inversor 60hz ± 1%; autonomia mínima de 30 minutos; proteção contra sobrecarga, subtensão e sobretensão; proteção externa contra curto-circuito; comprimento mínimo do cabo de alimentação 1,25m.	CR ENERGIA	UN	4,000	455,000	1.820,00

**Total do Local: 3.420,00**

<b>Local: 10000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Dotação: 00016-150000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 00101.0412200012.001.44905200000.150000000000</b>								
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
000010	00004	00043440	NOBREAK 1200VA nobreak 1200va - máxima: 1200; 6 tomadas padrão; fator de potência 0,5; frequência de inversor 60hz ± 1%; autonomia mínima de 30 minutos; proteção contra sobrecarga, subtensão e sobretensão; proteção externa contra curto-circuito; comprimento mínimo do cabo de alimentação 1,25m.	CR ENERGIA	UN	4,000	455,000	1.820,00

**Total do Local: 1.820,00**

<b>Local: 10000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>Dotação: 00017-172000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - 00101.0412200012.002.33903000000.172000000000</b>								
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
000007	00006	00043439	NOBREAK 700VA nobreak 700va - deverá possuir no mínimo: potência 700va; entrada bivolt automático 115v / 220v; saída 115v; mínimo de 6 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136); frequência de rede mínima de 50hz ou 60hz (+/-5%) com detecção automática; frequência de inversor mínima de +/-1%; 1 bateria interna de 12v 7ah;	CR ENERGIA	UN	10,000	400,000	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG

ESTADO DO Espírito Santo

			autonomia mínima de 30 minutos; tensão de operação da bateria mínima de 12v; fator de potência saída mínima de 0.65; tempo de transferência 1 ms; forma da onda no inversor: semi-senoidal (retangular pwm); circuito desmagnetizador, rendimento em rede (com meia carga): >96%; rendimento em inversor (com meia carga): >80%; faixa de entrada 110v/115v/127v: 99v-138v (ca); faixa de entrada 220v: 189v-264v (ca); tolerância para tensão de saída em inversor: tensão nominal de saída +/-6%; proteção contra sobrecarga, subtensão e sobretensão; proteção externa contra curto-circuito; comprimento mínimo do cabo de alimentação 1,25m; supressor de transientes para rede elétrica: 150vrms, 35j, 2500a (de acordo com a a ansi (c62.41 categoria a).					
000011	00004	00043440	NOBREAK 1200VA nobreak 1200va - máxima: 1200; 6 tomadas padrão; fator de potência 0,5; frequência de inversor 60hz ± 1%; autonomia mínima de 30 minutos; proteção contra sobrecarga, subtensão e sobretensão; proteção externa contra curto-circuito; comprimento mínimo do cabo de alimentação 1,25m.	CR ENERGIA	UN	10,000	455,000	4.550,00
							<b>Total do Local: 8.550,00</b>	
							<b>Total da Secretaria: 22.700,00</b>	
							<b>Total Geral: 22.700,00</b>	